



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Łowicz, dnia 21 maja 2018 r.

IZP.272.16.2018

**Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu**

Odpowiedź na zapytania do treści SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Wykonanie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKU i P w Łowiczu w ramach projektu pn. „W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów” - IZP.272.16.2018.

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z zapytaniem do treści SIWZ zamawiający wyjaśnia, co następuje:

**Pytanie nr 1**

Zgodnie z pkt. 5 opisu technicznego nasypy niebudowlane należy usunąć do min 1,1 m, zastępując usuwaną warstwę gruntem nasypowym spełniającym zapisy specyfikacji technicznej. Czy wymiana gruntu wchodzi w zakres oferty? Jeżeli tak, to proszę uzupełnić materiały przetargowe o dokumentację geologiczną z badaniami gruntu, na podstawie której można by oszacować ilość gruntów do wymiany. Na podstawie załączonej dokumentacji nie da się prawidłowo wycenić robót związanych z wymianą gruntów pod placem.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie posiada badań geologicznych gruntu. Zgodnie z pkt. 5 opisu technicznego nasypy niebudowlane należy usunąć do min 1,1 m zastępując usuwaną warstwę gruntem nasypowym spełniającym zapisy specyfikacji technicznej.

**Pytanie nr 2:**

Zgodnie z opisem projektowanego ogrodzenia, na fundamentach słupków ogrodzenia zostaną osadzone prefabrykowane elementy podmurówki. Rozstaw osiowy słupków ogrodzenia zgodnie z rysunkami wynosi 3,60 i 2,8m, natomiast prefabrykowane podmurówki produkowane są dla ogrodzeń o rozstawie słupków 2,5 m. Proszę odstąpić od wymogu wykonania podmurówek prefabrykowanych lub podać inne rozwiązanie. Istniejące ogrodzenie jest bez podmurówki.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wymaga zastosowania ogrodzenia z słupkami o rozstawie 2,5 m z prefabrykowanymi podmurówkami.

**Pytanie nr 3:**

Proszę potwierdzić, że brama przesuwana ma być bez napędu.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający potwierdza, że zastosowana brama ma być bez napędu.



**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



II. Udzielone odpowiedzi stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

III. Udzielenie odpowiedzi na powyższe pytania nie powoduje przedłużenia terminu składania ofert.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

/.../

Edward Reske