




Fundusze Europejskie



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



STAROSTWO POWIATOWE W ŁOWICZU

WYDZIAŁ INWESTYCYJNY
I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
99-400 Łowicz, ul. Stanisławskiego 30
tel. (46) 837 54 48 fax (46) 837 56 78
email: isp@powiatlowicki.pl

IZP.272.15.2019

Łowicz, dnia 1 lipca 2019 r.

Do Wykonawców
biorących udział w postępowaniu

Odpowiedź na zapytanie do treści SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z zapytaniem do treści SIWZ zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Pytanie Wykonawcy:

W dokumentacji projektowej w pkt. 6.2.10 mówiącym o wykonaniu nowej instalacji odgromowej zapisano odnośnik do odrębnego opracowania. Czy Zamawiający udostępni to opracowanie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że nie dysponuje odrębnym opracowaniem dot. wymiany instalacji odgromowej. W punkcie 6.2.10 projektu budowlanego szczegółowo został opisany sposób wykonania ww. robót a zapis „(wg odrębnego opracowania)” został zamieszczony przez projektanta omyłkowo. Instalację należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami po istniejących trasach zwodów pionowych i poziomych.

Udzielenie odpowiedzi na powyższe pytanie nie powoduje przedłużenia terminu składania ofert.

DYREKTOR
Wydziału Inwestycji
i Zamówień Publicznych
Edward Reske
Edward Reske