




Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



STAROSTWO POWIATOWE W ŁOWICZU
WYDZIAŁ INWESTYCJI
I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
99-400 Łowicz, ul. Stanisławskiego 30
tel. (46) 837 54 48 fax (46) 837 56 78
e-mail: izo@bbw@tlbwlodzi.pl

Łowicz, dnia 31.07.2019 r.

IZP.272.20.2019

Do Wykonawców
biorących udział w postępowaniu

Odpowiedź na zapytania do treści SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Borówek” w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego”.

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z zapytaniem do treści SIWZ zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Pytanie Wykonawcy:

Proszę o informację, czy współczynnik przenikania ciepła na poziomie $U=0,9$ W/m²K dotyczy okna referencyjnego, czy każdego okna znajdującego się w zestawieniu stolarki. Zaznaczam, że dla okien O1, O2 i O6 praktycznie niemożliwe jest uzyskanie współczynnika $U=0,9$ W/m²K nawet przy zastosowaniu najbardziej zaawansowanych rozwiązań technicznych

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga dla okien O1, O2 i O6 zastosowania systemu producenta, zapewniającego maksymalny współczynnik przenikania ciepła $U=0,9$ W/m²K dla okna referencyjnego. Dla pozostałej stolarki okiennej Zamawiający wymaga zastosowania okien o maksymalnym współczynniku $U=0,9$ W/m²K dla każdego całego okna

II. Treść udzielonej przez zamawiającego odpowiedzi stanowi integralną część dokumentacji przetargowej, którą należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

III. Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

DYREKTOR
Wydziału Inwestycji
i Zamówień Publicznych
Edward Reske
Edward Reske