

Łowicz, dnia 01.10.2020 r.

IZP.272.2.15.2020

### Odpowiedź na zapytanie do treści zapytania ofertowego

Dotyczy zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest: „Opracowanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich w zakresie termomodernizacji budynku A Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu”.

I. Działając na podstawie zapisów rozdziału VII ust. 6 zapytania ofertowego, w związku z zapytaniem do jego treści, zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Pytania Wykonawcy:

1. proszę o precyzowanie zakresu usługi: zgodnie ze Szczegółowym Opiszem Przedmiotu Zamówienia ogólny zakres prac projektowych to "termomodernizacja ścian zewnętrznych budynku A"; dalej Zamawiający pisze, że "projekt należy wykonać zgodnie z załącznikami, tj. Audytem energetycznym" który ten zakres zdecydowanie poszerza. Prosimy o uściślenie zakresu. W przypadku wykonywania zakresu prac projektowych zgodnie z audytem, termin 30 dni wydaje się nie do dotrzymania

2. W przypadku wykonywania prac zawartych w audycie, proszę o odpowiedź w poniższych kwestiach:  
- zgodnie z zapisami audytu przedmiotem usługi jest m.in. "wykonanie przyłącza do sieci gazowej" oraz "doposażenie budynku w kotłownię gazową kondensacyjną zasilającą w ciepło na potrzeby c.o. i c.w.u." Proszę o informację:

- a). czy obecne kotłownie pracujące na potrzeby c.o. i c.w.u. znajdują się w przedmiotowym budynku?
  - b). w jaki sposób Zamawiający przewiduje doposażenie budynku w nową kotłownię? (np. czy może jest pomieszczenie które zostanie przeznaczone na nową kotłownię? czy będzie trzeba dokonać przebudowy pomieszczeń istniejących? itp.).
  - c). czy Zamawiający posiada warunki techniczne przyłączenia i dostawy gazu?
  - d). czy Zamawiający dysponuje aktualną mapą do celów projektowych?
- Odpowiedź Zamawiającego ma wpływ na wycenę przedmiotowej usługi.

Odpowiedź zamawiającego:

W rozdziale I ust. 3 Załącznika nr 4 do Zapytania ofertowego pt. „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” zamawiający określił zakres prac projektowych jako: „termomodernizacja ścian zewnętrznych budynku A z odtworzeniem istniejących detali i podziałów na elewacji.”

W opisie wskazano również, że projekt należy wykonać zgodnie z audytem energetycznym oraz zgodą Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi, które udostępniono na stronie internetowej. Uwaga ta ma zastosowanie jedynie w odniesieniu do prac projektowych, które zamawiający zamierza zlecić wykonawcy wybranemu w niniejszym postępowaniu, tj. w zakresie termomodernizacji ścian zewnętrznych budynku A z odtworzeniem istniejących detali i podziałów na elewacji. Pozostały zakres robót wskazany w audycie nie jest przedmiotem prac projektowych, z zastrzeżeniem, że należy uwzględnić ewentualne dostosowanie konstrukcji dachu do projektowanego ocieplenia ścian.

II. Treść udzielonych odpowiedzi stanowi integralną część zapytania ofertowego, którą należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

III. Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

DYREKTOR  
Wydziału Inwestycji  
i Zamówień Publicznych  
*Edward Reske*  
Edward Reske