

Łowicz, dnia 30.11.2020 r.

IZP.272.7.2020

**Do Wykonawców
biorących udział w postępowaniu**

Odpowiedź na zapytania do treści SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Roboty budowlane związane z dostawą i montażem klimatyzatorów oraz wykonanie instalacji elektrycznej służącej ich zasilaniu w budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa instalacji wentylacji w budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu”

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z zapytaniem do treści SIWZ zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Pytanie 1.

W opisie Zamawiający umieścił: "1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z dostawą i montażem 7 klimatyzatorów w systemie typu multi-split oraz wykonanie instalacji elektrycznej służącej ich zasilaniu w zabytkowym budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30,99-400 Łowicz."

natomiast w dokumentacji projektowej mamy przedstawione projekty dwóch różnych systemów klimatyzacji MULTI oraz VRF z zastosowaniem różnych mocy chłodniczych urządzeń.

Proszę o wskazanie który system należy wycenić i złożyć ofertę?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga oferty na system typu VRF.

II. Treść udzielonej przez zamawiającego odpowiedzi stanowi integralną część dokumentacji przetargowej, którą należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

III. Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

WICESTAROSTA ŁOWICKI

/.../

Piotr Malczyk