

IZP.272.7.2020

**Do Wykonawców
biorących udział w postępowaniu**

Odpowiedź na zapytania do treści SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Roboty budowlane związane z dostawą i montażem klimatyzatorów oraz wykonanie instalacji elektrycznej służącej ich zasilaniu w budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa instalacji wentylacji w budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu”

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z zapytaniem do treści SIWZ zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Pytanie 1.

Zaprojektowane urządzenia klimatyzacyjne marki Fujitsu nie spełniają parametrów podanych w opisie technicznym projektu wykonawczego branży sanitarnej. W związku z tym proszę o zmianę parametrów zgodnie z poniższym tak aby spełniały je zaprojektowane urządzenia marki Fujitsu oraz przynajmniej dwóch producentów zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

Typ jednostki wewnętrznej	Nominalna wydajność jednostki wewnętrznej chłodzenie / grzanie	Poziom dźwięku na najniższym biegu wentylatora	Ilość biegów	Poziom dźwięku na najwyższym biegu wentylatora	Pobór mocy [W]	Wymiary (Wys x Szer x Gł)
ścienna	2,2/2,8 kW	22 dB	6	35 dB	19	262×840×206
ścienna	2,8/3,2 kW	22dB	6	43 dB	34	262×840×206
ścienna	4,0/4,5 kW	24 dB	6	44 dB	36	268×840×203
kasetonowe	7,1/8,0 kW	28 dB	6	35 dB	25	288x840x840
Kasetonowe	5,6/6,3 kW	27 dB	6	41 dB	36	245x570x570

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2.

Proszę o udostępnienie aktualnego projektu elektrycznego, ponieważ w udostępnionym projekcie elektrycznym dostępnym na stronie Zamawiającego ujęte jest zasilanie dwóch układów multisplit. Natomiast przedmiotem Zamówienia jest układ VRF, który z porównaniu z układem multisplit będzie miał inny przewód zasilający agregatu, inne zabezpieczenie, większą potrzebną moc przyłączeniową itd. Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź

Zamawiający uzupełnia dokumentację techniczną o schemat instalacji.

W związku z powyższą zmianą Załącznik Nr 6 - Dokumentacja projektowa zastępuje się Załącznik Nr 6A - Dokumentacja projektowa.

II. Treść udzielonej przez zamawiającego odpowiedzi stanowi integralną część dokumentacji przetargowej, którą należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

III. Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

WICESTAROSTA ŁOWICKI

/.../

Piotr Małczyk