




Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



STAROSTWO POWIATOWE W ŁOWICZU
WYDZIAŁ INWESTYCJI
I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
99-400 Łowicz, ul. Stanisławskiego 30
tel. (46) 811 53 65, (46) 811 53 88
e-mail: izp@powiatlozki.pl

Łowicz, dnia 23.02.2021 r.

IZP.272.21.2020

Odpowiedź na zapytanie do treści SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: „Termomodernizacja budynku A ZSP nr 2 CKZ w Łowiczu”

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w związku z zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający wyjaśnia, co następuje:

1) Proszę o udostępnienie rzutów dachu budynku w celu wyceny pokrycia dachu, obróbek blacharskich rynien i pozostałych elementów związanych z dachem.

Odpowiedź

Wymiary niezbędne do wyceny elementów wskazanych przez Wykonawcę należy obliczyć posługując się udostępnionymi przez zamawiającego:

- rysunkami elewacji,
- danymi dotyczącymi elementów dachu zawartymi w pkt. 6 opisu projektu wykonawczego zawartego w załączniku nr 6 - Dokumentacja projektowa Część nr 1.

2) W oknach O9 łuk przekracza minimalny gwarantowany promień gięcia skrzydła – mogą wystąpić pofalowania powierzchni profilu które nie podlegają roszczeniom gwarancyjnym co w związku z tym sądzi zamawiający.

Odpowiedź

Łuk w oknach zaznaczonych w wykazie stolarki okiennej symbolem O9 musi posiadać identyczny promień skrzydła jak okna istniejące. Należy dobrać skrzydło o profilu, który będzie właściwy dla okna o przedstawionym w dokumentacji kształcie. Okres gwarancji wskazany przez Wykonawcę w ofercie musi obejmować wszystkie elementy zamówienia, w tym okna. Postanowienia dotyczące uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji zostały określone w punkcie 28 Załącznika nr 5A – Projekt umowy. W przypadku zaobserwowania pofalowań profilu okna zamontowanego w ramach niniejszego zamówienia zamawiający skorzysta więc z udzielonej przez Wykonawcę gwarancji na ten element zamówienia.

3) W opisie pakiet szybowy podana jest szyba 4/16/4/16/4, szyba bezpieczna i hartowana jedno zaprzecza drugiemu jaka powinna być szyba.

Odpowiedź

Należy zastosować szybę przewidzianą w punkcie 4.6 „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej” opisu projektu wykonawczego zawartego w załączniku nr 6 - Dokumentacja projektowa Część nr 1 oraz w opisie zawartym w zestawieniu stolarki okiennej: „szklenie: pakiet trójszybowy min. 4/16/4/16/4, przestrzeń wypełniona argonem, szyby bezpieczne klejone hartowane”. Zapis należy rozumieć następująco:

Pakiet trójszybowy zawiera następujące rodzaje szyb: wewnętrzna szyba bezpieczna, środkowa szyba zwykła, zewnętrzna szyba hartowana.

Zamawiający zwraca również uwagę, że parametr 4/16/4/16/4 jest wartością minimalną.

4) Nie wszystkie okna spełniają współczynnik Uw, czy parametr ten może być dla okna referencyjnego.

Odpowiedź

Wymagana wartość współczynnika Uw musi być osiągnięta dla okna referencyjnego.

II. Udzielenie odpowiedzi na powyższe pytanie nie powoduje przedłużenia terminu składania ofert.