



**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Łowiczu**

WL.ZUZ.4210.486.2025.AK

Łowicz, dnia 20 maja 2025 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 401 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 roku poz. 1087 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 16 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572),

zawiadamia się

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek złożony przez Gminę Łyszkowice, reprezentowaną przez Wójta Gminy Łyszkowice, ul. Gminna 11, 99-420 Łyszkowice, który wpłynął do Zarządu Zlewni w Łowiczu w dniu 15.05.2025 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie urządzenia wodnego – studni Nr 3, wchodzącej w skład ujęcia wodociągu wiejskiego w m. Stachlew, gm. Łyszkowice, nr ew. działki 189/1, obręb Stachlew, gm. Łyszkowice, pow. łowicki, w tym:
 - wykonanie obudowy studni głębinowej Nr 3 typu LANGE, o następującej charakterystyce: obudowa składa się z podstawy i pokrywy. Pokrywa wykonana będzie z kilkuwarstwowego laminatu poliestrowo-szklanego. Podstawa posiada wewnętrzną konstrukcję stalową, na której spoczywa pokrywa obudowy, głowica studzienna i inne elementy wyposażenia. Płyta betonowa stanowiąca podstawę obudowy będzie miała wymiary 1950 mm x 1200 mm. Wymiary pokrywy obudowy: 1750 mm x 1000 mm x 1000 mm.

Wewnątrz obudowy na rurze tłocznej $\varnothing$ 80 mm zaprojektowano:

- wodomierz przepływowy,
- zawór czerpalny,
- zawór zwrotny,
- manometr ciśnieniowy,
- zawór odcinający.

Charakterystyczne rzędne projektowanej obudowy studziennej przedstawiają się następująco:

- rzędna terenu przy obudowie studni – 114,30 m n.p.m.
- rzędna stropu obudowy studziennej – 115,50 m n.p.m.
- rzędna płyty betonowej – 114,50 m n.p.m.
- zainstalowanie pompy głębinowej na głębokości ok. 18,0 m p.p. terenu,
- współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 strefa 7
- studnia Nr 1: X = 5763443,70; Y = 7433379,70
- studnia Nr 3: X = 5763456,02; Y = 7433356,81

2. usługę wodną tj. pobór wód podziemnych z ujęcia wodociągu wiejskiego w miejscowości Stachlew, gm. Łyszkowice, składającego się ze studni głębinowych Nr 1 i Nr 3, w ilości:

$$Q_{\text{śr.d.}} = 454,0 \text{ m}^3/\text{d},$$

$$Q_{\text{max.s.}} = 0,0667 \text{ m}^3/\text{s},$$

$$Q_{\text{dop.r.}} = 152\,728 \text{ m}^3/\text{r}.$$

Przy zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych decyzją Starosty Łowickiego znak: OS.6531.3.2024 z dnia 12.09.2024 r. w sprawie zatwierdzenia dodatku nr 1 do dokumentacji hydrogeologicznej dla studni nr 1 podstawowej $Q_e = 24,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $Sc1 = 13,0 \text{ m}$, dla studni nr 3 zastępczej $Q_e = 24,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $Sw3 = 12,0 \text{ m}$ i $Sc3 = 13,5 \text{ m}$. Zasoby eksploatacyjne ujęcia $Q_e 1+2 = 24,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji w studniach $Sc = 13,0 \text{ m} - 13,5 \text{ m}$.

3. usługę wodną - wprowadzanie ścieków przemysłowych w postaci wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody w m. Stachlew, gm. Łyszkowice, pow. łowicki do rzeki Zwierzyniec za pomocą istniejącego wylotu, w ilości:

$$Q_{\text{śr.d.}} = 9,52 \text{ m}^3/\text{d},$$

$$Q_{\text{max.s.}} = 0,00132 \text{ m}^3/\text{s},$$

$$Q_{\text{dop.r.}} = 2\,313 \text{ m}^3/\text{rok}.$$

o stanie i składzie nie przekraczającym wartości następujących wskaźników zanieczyszczeń:

L.p.	Wskaźnik zanieczyszczeń	Najwyższe dopuszczalne stężenie
1.	Zawiesina ogólna	35,0 mg/dm ³
2.	Żelazo ogólne	10,0 mg/dm ³

Charakterystyka wylotu:

- średnica wylotu: 160 mm,
- rzędna dna rurociągu: 109,04 m n.p.m.
- rzędna dna wylotu: 108,30 m n.p.m.
- rzędna terenu przy wylocie: 110,30 m n.p.m.
- wylot zlokalizowany jest na terenie działki o nr ewid. 851/1 obręb nr 0014 Stachlew, o współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 strefa 7: X = 5763567,5, Y = 7433733,4.

oraz w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: WA.ZUZ.5.4210.1256.2021.AR z dnia 22 lutego 2022 r.

DYREKTOR

Kamil Malejka

/dokument podpisany elektronicznie/